

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.016.0026094-09  
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 06 травня 2009 до 21 квітня 2011  
Срок действия с

Продукція  
Продукция

Кабелі інсталяційні багатопарні типу  
R&M U/UTP, F/UTP та F/FTP в оболонці LSZH

8544 492000

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.23 ДБН В.2.2-15:2005, п. 2 ГОСТ 12.2.007.14-75 і ДСТУ 4237-3-24:2004 'Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія С (IEC 60332-3-24:2000, MOD)' щодо стійкості до поширення полум'я кабелем, прокладеним у пучках категорії С (довжина обугленої частини зразка становить 1,48 м - клас 'стійкий' за ДСТУ 4809:2007); п. 4.3 ДСТУ 4809:2007 щодо токсичності продуктів згоряння неметалевих елементів кабелю ( $H_{CL50} = 52,2 \text{ г/м}^3$  - клас Тк2 згідно з ДСТУ 4809:2007); п. 4.4 ДСТУ 4809:2007 щодо димоутворювальної здатності кабелю під час тління його неметалевих елементів ( $D_m = 475 \text{ м}^2/\text{кг}$  - клас ДТк1 згідно з ДСТУ 4809:2007); п. 4.5 ДСТУ 4809:2007 щодо димоутворювальної здатності кабелю під час полуменового горіння ( $I_t = 80 \%$  клас - ДПк2 згідно з ДСТУ 4809:2007); п. 4.6 ДСТУ 4809:2007 щодо корозійної активності продуктів згоряння неметалевих елементів кабелю ( $pH=5.03 > pH=4.3$ ;  $c=0.45 < c_{доп}=10$ ;  $m_f=0 < m_{нор}=150 \text{ мг/г}$  - клас Кк2 згідно з ДСТУ 4809:2007)

Виробник продукції  
Изготовитель продукции

Фірма "Draka Comteq Norway AS" (Норвегія),  
адреса: Folmoveien, 2150 Årnes, Norway

Сертифікат видано  
Сертификат выдан

ДП "Сінергія",  
адреса: 01014, м. Київ, б-р Дружби Народів, 38, код ЄДРПОУ 24769932.  
Доручення фірми "Draka Comteq Norway AS" від 20.11.2008

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Кабелі інсталяційні багатопарні типу R&M U/UTP, F/UTP та F/FTP в оболонці LSZH, що виробляються серійно з 06.05.2009 до 21.04.2011. Здійснюється технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,  
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6  
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.08)  
т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі  
На основании

Протоколи сертифікаційних випробувань від 03.02.2009 № 9, від 04.02.2009 №№ 8, 10 ВЛ ТОВ 'Промінвест Пластик' (атестат акредитації НААУ № 2Т651 від 23.06.2006), від 24.03.2009 № 679/16, від 26.03.2009 № 683-е/16 ДП 'УкрНДІМТ' МОЗ України (атестат акредитації № UA 6.001.Н.184), від 03.04.2009 № 25с/09 ВЛ ВАТ 'УкрНДІКП' (атестат акредитації № 2Т007 від 17.03.2008). Акт обстеження виробництва від 31.03.2009 № 847 Державного центру сертифікації МНС України

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



  
підпис

В.І. Приймаченко

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76